



14321

Outlet Box Cover - Gray

Two Gang • 20-50 Amps • All-weather


Includes gasket and screws.

Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe • Cuadrilla Dos Duplex • 20-50 Amps • Para cualquier estación

Incluye la junta y los tornillos.

Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.



Instructions on back
Instrucciones al dorso

C291G1
Rev. 160322

METAL



Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Mount cover to the box with hinges on top.
2. Center the gasket and remove the appropriate device cutouts.
3. Follow manufacturer's wiring instructions provided with the devices.
4. Install cover using the mounting screws provided.
5. Seal all openings and use gaskets as required to comply with wet location installation.
6. Installation must comply with local electrical codes.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Cubierta del montaje a la caja con las bisagras en tapa.
2. Centre la junta y quite los recortes del dispositivo del appropriate.
3. Siga las instrucciones del cableado del fabricante proporciona das los dispositivos.
4. Instale la cubierta usando los tornillos de montaje proporciona dos.
5. Selle todas las aberturas y utilice las juntas según lo requerido para conformarse con la instalación mojada de la localización.
6. La instalación debe conformarse con códigos eléctricos locales.